



Bei Verwendung gemäß ihrer Zulassung, entsprechen die folgenden Anker in den genannten Größen und Ausführungen den Anforderungen der
VdS CEA-Richtlinien für Sprinkleranlagen: VdS CEA 4001: 2021-01 (07) Planung und Einbau.

Sikla Schlaganker AN / AN ES	M6 - M20 M6 - M16	Zulassung ETA-10/0257
Sikla Schlaganker AN / AN ES (redundante nichttragende Systeme)	M6 - M16	Zulassung ETA-10/0258
Sikla Bolzenanker AN B / AN B fvz / AN B sh / AN B A2 / AN B A4 / AN B HCR	M8 - M20	Zulassung ETA-22/0726
Sikla Bolzenanker AN BZ plus und AN BZ-IG	M8 - M27 M8 - M12	Zulassung ETA-10/0259
Sikla Bolzenanker AN BZ3 / AN BZ3 A4 / AN BZ3 HCR	M8 - M16	Zulassung ETA-20/0611
Sikla Nagelanker AN N		Zulassung ETA-13/0048
Sikla Schraubanker TSM	ø5 - ø14	Zulassung ETA-16/0655
Sikla Schraubanker TSM (redundante nichttragende Systeme)	ø5 - ø14	Zulassung ETA-16/0656



Dieter Klauß
 Geschäftsführer

VS-Schwenningen, 19.04.2023